



BADANIE OSADÓW ŚCIEKOWYCH

Dąbrowskie Wodociągi
Sp. z o.o.
ul. Powstańców 13
41-300 Dąbrowa Górnicza
www.dabrowskie-wodociagi.pl

Badana cecha	Metoda badawcza	Status metody
pH	PN-EN 12176:2004	N
Zasadowość	PN-91/C-04540/05	N
Zawiesina ogólna	PN-72/C-04559/02	N
Zawiesina lotna	PN-72/C-04559/02	N
Sucha pozostałość osadu ściekowego	PN-EN 12880:2004	N
Straty przy prażeniu	PN-EN 12879:2004	N
Indeks objętościowy	PN-75/C-04616/03	N
Opadalność po 0,5 h	PN-75/C-04616/03	N
Opadalność po 1,0 h	Procedura badawcza QLp 8.1.25 wyd.01 z dnia 28.12.2017r.	N
Lotne kwasy tłuszczowe	PN-75/C-04616/04	N

N – metoda nieakredytowana